

参考資料1 北海道指定庁舎等(業務用A)に係る2022年度の最大需要電力、力率及び使用電力量の実績一覧(需要場所別・月別)

No.	団体名	需要施設		区分	契約種別	項目	電力消費計画 ※2022年度実績												
							4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1	北海道	総務部	本庁別館西棟	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	99	98	91	139	124	106	123	136	179	220	200	123	－
						電力量(kWh)	22,412	18,994	19,468	26,992	27,768	21,461	21,541	26,759	34,373	37,906	33,007	27,557	318,238
						力率(%)	100	99	99	100	100	100	99	100	100	100	100	100	－
2	北海道	総務部	原子力防災センター	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	46	32	34	68	73	63	59	49	50	58	60	50	－
						電力量(kWh)	13,120	12,263	11,695	14,368	18,085	13,004	13,988	14,828	17,726	19,845	16,796	16,115	181,833
						力率(%)	100	100	100	100	99	100	100	99	99	99	99	99	－
3	北海道	総務部	札幌道税事務所自動車税部	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	39	25	25	38	35	35	26	36	40	50	41	38	－
						電力量(kWh)	6,636	5,834	5,120	5,476	4,952	3,894	4,938	6,176	9,555	9,635	8,958	7,275	78,449
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
4	北海道	保健福祉部	旭川高等看護学院	校舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	18	16	15	12	15	15	17	21	24	24	20	19	－
						電力量(kWh)	3,672	3,233	3,329	2,646	2,785	3,127	3,606	4,952	6,116	6,278	5,478	4,979	50,201
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
5	北海道	保健福祉部	精神保健福祉センター	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	7	5	4	4	4	4	7	13	15	17	16	15	－
						電力量(kWh)	1,725	1,370	864	841	875	807	1,483	2,435	3,570	3,362	3,426	3,009	23,767
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
6	北海道	保健福祉部	心身障害者総合相談所	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	80	65	49	61	82	69	86	94	101	102	100	94	－
						電力量(kWh)	22,300	18,907	17,018	18,959	23,067	18,341	22,197	26,136	30,200	31,020	27,765	27,509	283,419
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
7	北海道	保健福祉部	旭川子ども総合療育センター	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	319	234	172	227	198	192	300	355	452	500	476	350	－
						電力量(kWh)	103,504	77,502	65,089	78,089	71,554	63,991	92,800	121,092	166,471	180,666	151,844	121,898	1,294,500
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
8	北海道	保健福祉部	帯広児童相談所	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	12	10	11	11	13	12	15	16	22	23	21	20	－
						電力量(kWh)	4,424	3,969	3,879	4,020	4,419	4,301	5,147	5,318	6,257	6,991	6,221	5,740	60,686
						力率(%)	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	100	100	－
9	北海道	経済部	旭川高等技術専門学院	校舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	88	96	121	119	120	116	132	139	163	174	140	131	－
						電力量(kWh)	11,123	13,211	16,853	16,582	12,852	13,759	17,459	20,166	24,565	28,702	26,620	15,892	217,784
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
10	北海道	経済部	帯広高等技術専門学院	校舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	76	92	111	116	107	129	115	109	116	121	128	120	－
						電力量(kWh)	10,646	11,887	13,961	14,247	12,238	15,212	17,838	14,752	16,350	19,221	19,919	14,052	180,323
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
11	北海道	経済部	北見高等技術専門学院	校舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	83	88	103	80	82	95	97	105	110	113	113	92	－
						電力量(kWh)	7,286	9,443	11,866	11,983	9,276	11,665	13,654	14,686	13,967	14,091	14,542	10,643	143,102
						力率(%)	100	100	100	100	95	96	98	100	100	100	99	100	－
12	北海道	経済部	釧路高等技術専門学院	校舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	46	46	50	50	58	49	56	58	62	65	56	56	－
						電力量(kWh)	8,541	9,329	9,891	10,031	9,839	9,546	10,470	11,024	12,054	12,344	11,189	10,586	124,844
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
13	北海道	経済部	札幌高等技術専門学院	校舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	57	71	76	89	83	82	82	82	83	83	98	97	－
						電力量(kWh)	9,662	10,454	12,292	13,232	11,231	12,110	13,033	14,617	14,624	15,895	16,420	13,172	156,742
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
14	北海道	経済部	苫小牧高等技術専門学院	校舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	38	37	64	40	46	74	44	40	79	48	42	76	－
						電力量(kWh)	4,480	4,892	5,275	5,545	5,038	5,776	5,790	5,779	7,592	7,266	6,307	6,588	70,328
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
15	北海道	経済部	函館高等技術専門学院	校舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	76	74	75	86	86	88	91	98	98	92	87	94	－
						電力量(kWh)	11,618	10,942	13,924	13,243	11,331	13,441	14,574	15,814	16,019	15,149	15,750	13,240	165,045
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
16	北海道	経済部	室蘭高等技術専門学院	校舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	31	24	27	34	28	34	38	44	62	71	62	45	－
						電力量(kWh)	6,941	5,711	5,581	5,473	4,246	5,612	5,650	7,867	12,084	14,963	13,255	10,676	98,059
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
17	北海道	水産林務部	漁業研修所	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	18	25	28	27	27	23	29	26	46	53	58	45	－
						電力量(kWh)	7,191	10,130	10,958	9,134	9,606	10,486	11,102	8,767	14,725	18,797	17,284	11,513	139,693
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
18	北海道	水産林務部	北の森づくり専門学院	校舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	15	19	19	32	16	16	20	19	17	19	18	24	－
						電力量(kWh)	4,385	4,244	4,495	5,279	3,302	3,330	4,098	4,843	5,228	5,628	5,212	5,375	55,419
						力率(%)	99	99	99	98	100	99	100	99	99	99	99	99	－

参考資料1 北海道指定庁舎等(業務用A)に係る2022年度の最大需要電力、力率及び使用電力量の実績一覧(需要場所別・月別)

No.	団体名	需要施設	区分	契約種別	項目	電力消費計画 ※2022年度実績													
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
19	北海道	空知総合振興局	空知合同庁舎	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	139	107	110	310	334	275	113	146	158	168	161	155	－
						電力量計(kWh)	37,585	34,608	35,328	41,618	40,529	37,227	34,586	36,143	41,285	41,744	38,815	41,383	460,851
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20	北海道	空知総合振興局	保健環境部滝川地域保健室	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	9	8	7	11	10	9	10	10	10	11	11	11	－
						電力量(kWh)	2,803	2,394	2,121	2,546	2,772	2,269	2,248	2,917	3,319	2,956	2,670	2,360	31,375
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
21	北海道	空知総合振興局	保健環境部深川地域保健室	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	8	7	7	7	8	8	8	10	12	10	10	9	－
						電力量(kWh)	2,540	2,218	1,910	2,027	2,288	1,841	1,921	2,544	2,746	2,492	2,502	2,318	27,347
						力率(%)	94	92	93	92	92	93	94	96	96	96	96	95	－
22	北海道	空知総合振興局	産業振興部南部耕地出張所	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	14	12	12	15	12	15	13	23	21	21	20	16	－
						電力量(kWh)	4,270	3,341	2,819	3,016	2,822	2,793	3,153	4,674	5,907	5,830	5,232	5,007	48,864
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
23	北海道	空知総合振興局	産業振興部北部耕地出張所	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	26	20	16	22	21	18	24	28	46	48	51	34	－
						電力量(kWh)	6,734	3,831	3,788	5,003	4,777	4,232	5,470	8,985	16,201	19,119	15,897	10,353	104,390
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
24	北海道	空知総合振興局	空知家畜保健衛生所BSE検査室	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	6	10	19	24	25	7	6	7	17	18	16	6	－
						電力量(kWh)	1,726	2,017	4,184	7,330	6,144	1,515	1,627	1,795	3,359	4,786	5,996	2,181	42,660
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
25	北海道	空知総合振興局	札幌建設管理部岩見沢出張所	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	15	13	10	20	20	17	18	21	19	17	17	16	－
						電力量(kWh)	5,067	4,065	4,147	5,572	5,413	4,504	4,862	5,534	6,128	6,392	5,761	6,163	63,608
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
26	北海道	石狩振興局	保健環境部保健行政室	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	13	12	13	13	13	13	15	13	17	21	23	17	－
						電力量(kWh)	4,671	3,981	3,579	4,252	4,862	3,880	4,126	4,191	5,301	5,281	5,506	4,834	54,464
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
27	北海道	石狩振興局	保健環境部千歳地域保健室	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	17	13	16	24	22	23	18	17	24	31	21	17	－
						電力量(kWh)	5,351	5,791	4,194	5,975	6,584	5,388	4,656	5,125	6,415	6,182	5,353	5,271	66,285
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
28	北海道	石狩振興局	石狩振興局当別監督員詰所	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	5	4	4	5	5	6	5	5	6	6	6	5	－
						電力量(kWh)	1,518	1,387	1,278	1,097	1,078	998	1,243	1,322	1,472	1,458	1,361	1,427	15,639
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
29	北海道	後志総合振興局	後志農業改良普及センター	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	14	9	10	10	10	8	14	17	19	20	17	17	－
						電力量(kWh)	2,985	2,148	1,888	1,847	2,016	1,947	2,633	3,906	5,559	5,944	4,724	4,294	39,891
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
30	北海道	日高振興局	保健環境部静内地域保健室	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	8	7	7	7	7	8	10	9	12	12	12	10	－
						電力量(kWh)	2,560	2,425	2,231	2,215	2,509	2,236	2,649	3,385	3,640	3,663	3,495	3,420	34,428
						力率(%)	95	95	95	95	95	95	96	96	96	97	97	97	97
31	北海道	日高振興局	保健環境部保健行政室	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	7	6	6	5	4	5	5	10	15	16	14	13	－
						電力量(kWh)	2,144	1,986	1,158	1,138	1,259	1,214	1,232	2,102	4,248	3,658	3,961	4,055	28,155
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
32	北海道	渡島総合振興局	保健環境部保健行政室木古内地域保健支所	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	4	6	4	3	4	3	4	6	7	7	6	6	－
						電力量(kWh)	1,120	995	872	795	869	780	876	1,038	2,019	2,718	2,636	2,066	16,784
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
33	北海道	渡島総合振興局	保健環境部八雲地域保健室	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	6	9	8	5	6	5	10	10	10	11	9	8	－
						電力量(kWh)	1,996	1,940	2,070	1,833	2,038	1,705	2,309	2,493	2,812	2,953	2,658	2,668	27,475
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
34	北海道	渡島総合振興局	函館建設管理部松前出張所知内事業所	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	6	7	7	7	8	7	9	9	7	7	7	11	－
						電力量(kWh)	2,069	1,568	1,549	1,885	2,067	1,831	1,751	2,094	2,942	3,117	2,622	2,369	25,864
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
35	北海道	檜山振興局	保健環境部保健行政室	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	6	5	5	6	6	5	5	6	7	7	7	6	－
						電力量(kWh)	1,504	1,473	1,567	1,647	1,756	1,510	1,432	1,582	1,844	1,939	1,703	1,672	19,629
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
36	北海道	上川総合振興局	上川合同庁舎	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	352	360	394	432	433	391	330	395	404	439	413	386	－
						電力量計(kWh)	79,475	74,353	83,921	95,651	95,728	84,689	78,190	86,902	96,467	102,242	94,271	98,536	1,070,425
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

参考資料1 北海道指定庁舎等(業務用A)に係る2022年度の最大需要電力、力率及び使用電力量の実績一覧(需要場所別・月別)

No.	団体名	需要施設	区分	契約種別	項目	電力消費計画 ※2022年度実績													
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
37	北海道	上川総合振興局	保健環境部名寄地域保健室	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	7	10	8	11	9	9	11	11	12	10	10	11	－
						電力量(kWh)	2,494	2,609	2,741	3,032	2,994	2,550	2,798	3,287	3,364	3,187	2,832	3,112	35,000
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
38	北海道	上川総合振興局	保健環境部富良野地域保健室	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	7	7	6	6	6	6	8	8	10	10	9	8	－
						電力量(kWh)	1,934	1,832	1,724	1,785	2,126	1,666	1,671	2,178	2,722	3,269	2,520	2,356	25,783
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
39	北海道	上川総合振興局	産業振興部上川農業改良普及センター	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	13	12	11	13	13	11	13	15	16	18	15	15	－
						電力量(kWh)	3,164	3,537	3,013	3,159	3,248	2,854	3,186	3,430	3,868	4,215	3,684	3,612	40,970
						力率(%)	94	93	93	93	93	91	93	95	95	96	96	95	－
40	北海道	上川総合振興局	産業振興部南部耕地出張所	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	9	8	7	11	10	9	12	10	11	10	10	10	－
						電力量(kWh)	2,364	1,850	1,800	1,891	1,815	1,688	2,187	2,264	2,906	2,988	2,683	2,892	27,328
						力率(%)	91	90	88	89	92	91	92	95	95	96	96	94	－
41	北海道	上川総合振興局	産業振興部北部耕地出張所	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	9	7	7	19	15	12	9	9	11	12	10	10	－
						電力量(kWh)	2,712	2,236	2,157	2,918	2,789	2,115	2,518	3,040	3,789	3,840	3,345	3,256	34,715
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
42	北海道	留萌振興局	留萌合同庁舎	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	211	201	143	181	179	167	205	234	248	253	249	232	－
						電力量(kWh)	46,738	38,742	41,165	46,823	47,297	38,724	43,009	52,522	57,745	58,535	54,668	57,496	583,464
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	99	99	99	99	100	－
43	北海道	オホーツク総合振興局	紋別空港	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	99	128	133	130	128	57	72	111	113	91	135	88	－
						電力量(kWh)	15,104	15,240	14,831	15,266	14,874	14,288	15,190	15,994	19,890	21,419	19,909	17,237	199,242
						力率(%)	95	83	95	85	94	83	94	86	97	92	98	87	－
44	北海道	オホーツク総合振興局	遠軽合同庁舎	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	20	8	8	6	8	7	15	18	23	19	22	14	－
						電力量(kWh)	2,666	1,766	1,823	1,681	1,821	1,727	2,198	3,101	3,926	4,229	3,807	3,410	32,155
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
45	北海道	オホーツク総合振興局	保健環境部紋別地域保健室	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	8	8	6	6	6	6	9	11	13	14	12	11	－
						電力量(kWh)	2,758	2,000	1,785	1,659	1,850	1,718	2,180	3,028	3,723	4,602	4,302	3,098	32,703
						力率(%)	90	86	86	82	85	85	91	94	95	95	96	92	－
46	北海道	オホーツク総合振興局	産業振興部東部耕地出張所	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	16	18	21	14	14	13	18	20	20	26	19	16	－
						電力量(kWh)	3,931	3,256	3,823	3,501	3,696	3,749	4,032	4,297	5,167	5,032	4,914	4,193	49,591
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
47	北海道	オホーツク総合振興局	産業振興部中部耕地出張所	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	13	14	14	9	12	10	18	24	28	33	28	22	－
						電力量(kWh)	3,404	2,086	2,346	2,238	2,296	2,144	2,730	4,285	6,658	7,263	6,239	5,021	46,710
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
48	北海道	オホーツク総合振興局	網走建設管理部遠軽出張所	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	11	10	11	15	14	13	12	13	15	14	14	12	－
						電力量(kWh)	4,147	3,403	3,694	3,729	3,327	3,317	3,892	4,237	4,627	4,626	4,198	4,246	47,443
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
49	北海道	十勝総合振興局	十勝合同庁舎	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	196	125	148	160	152	150	194	220	226	232	226	221	－
						電力量(kWh)	50,198	46,943	49,028	51,409	52,909	49,427	50,400	55,496	64,009	65,302	60,384	58,946	654,451
						力率(%)	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	－
50	北海道	十勝総合振興局	保健環境部新得地域保健支所	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	3	3	6	2	4	4	4	4	6	6	6	4	－
						電力量(kWh)	768	623	724	575	590	610	855	781	1,627	1,706	1,279	759	10,897
						力率(%)	78	66	74	64	64	69	96	96	97	96	95	87	－
51	北海道	十勝総合振興局	保健環境部広尾地域保健支所	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	3	2	2	2	2	2	3	3	5	6	5	2	－
						電力量(kWh)	564	578	587	594	610	579	591	593	1,479	2,157	1,153	650	10,135
						力率(%)	60	59	61	58	62	62	63	66	89	95	86	69	－
52	北海道	十勝総合振興局	保健環境部本別地域保健支所	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	2	2	4	2	2	2	2	4	5	5	5	5	－
						電力量(kWh)	690	670	727	729	735	690	753	1,025	1,901	2,316	1,954	1,491	13,681
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
53	北海道	十勝総合振興局	産業振興部十勝農業改良普及センター	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	12	9	10	9	9	12	11	12	14	15	14	13	－
						電力量(kWh)	3,385	2,547	2,439	2,134	2,284	2,456	2,869	2,938	4,195	4,530	4,131	3,920	37,828
						力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
54	北海道	十勝総合振興局	産業振興部南部耕地出張所	庁舎	業務用電力(一般)	最大需要電力(kW)	13	9	10	12	8	12	13	16	23	19	18	18	－
						電力量(kWh)	3,692	2,824	2,684	2,943	2,910	3,111	3,837	5,078	6,193	5,843	5,084	4,899	49,098
						力率(%)	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	－



参考資料1 北海道指定庁舎等（業務用A）に係る2022年度の最大需要電力、力率及び使用電力量の実績一覧（需要場所別・月別）

[illegible]