

# 【 参 考 】 表 示 物 一 式

【作成にあたって】

Point 1 : 子供まで読めるように、ふりがなを付けるなどの配慮が必要。

Point 2 : 避難所での決まり事などはっきり表示する。

Point 3 : 多言語の用意が必要。

項 目	使 用 例																							
1. 避難所情報板	 <table border="1" data-bbox="767 600 1353 1025"> <tr> <td data-bbox="767 600 970 734"> <b>◆Latest Information◆</b>                      ●Today's information                 </td> <td data-bbox="970 600 1161 734"> <b>◆Living information◆</b>                      ●Bath and shower                      ●Water supply                      ●Hospital and clinic                      ●Disaster recovery etc.                 </td> <td data-bbox="1161 600 1353 734"> <b>◆Traffic information◆</b>                      ●Traffic regulations etc.                 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="767 734 970 891"> <b>◆Schedule at evacuation shelter◆</b>                      Wake-up                      Exercise                      Breakfast preparation                      Breakfast                      Updates and meeting / Cleaning                      Lunch preparation                      Lunch                      Exercise                      Dinner preparation                      Dinner                      Updates and meeting / Cleaning                      Lights-out                 </td> <td data-bbox="970 734 1161 891"> <b>◆Duty chart at evacuation shelter◆</b>  <table border="1"> <tr><th>Person</th><th>Mon</th><th>Tue</th><th>Wed</th><th>Thu</th><th>Fri</th><th>Sat</th></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> </td> <td data-bbox="1161 734 1353 891"> <b>◆Information about COVID-19◆</b>                      ●Confirmed cases of COVID-19 in Hokkaido etc.                 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="767 891 970 1025"> <b>◆Notices from Town office◆</b>                      ●Temporary housing etc.                      ●Disaster victim certificates etc.                      ●Pension etc.                 </td> <td data-bbox="970 891 1161 1025"> <b>◆Notices from the evacuation shelter◆</b> </td> <td data-bbox="1161 891 1353 1025"> <b>◆Message board◆</b> </td> </tr> </table>	<b>◆Latest Information◆</b> ●Today's information	<b>◆Living information◆</b> ●Bath and shower ●Water supply ●Hospital and clinic ●Disaster recovery etc.	<b>◆Traffic information◆</b> ●Traffic regulations etc.	<b>◆Schedule at evacuation shelter◆</b> Wake-up Exercise Breakfast preparation Breakfast Updates and meeting / Cleaning Lunch preparation Lunch Exercise Dinner preparation Dinner Updates and meeting / Cleaning Lights-out	<b>◆Duty chart at evacuation shelter◆</b> <table border="1"> <tr><th>Person</th><th>Mon</th><th>Tue</th><th>Wed</th><th>Thu</th><th>Fri</th><th>Sat</th></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	Person	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat								<b>◆Information about COVID-19◆</b> ●Confirmed cases of COVID-19 in Hokkaido etc.	<b>◆Notices from Town office◆</b> ●Temporary housing etc. ●Disaster victim certificates etc. ●Pension etc.	<b>◆Notices from the evacuation shelter◆</b>	<b>◆Message board◆</b>
<b>◆Latest Information◆</b> ●Today's information	<b>◆Living information◆</b> ●Bath and shower ●Water supply ●Hospital and clinic ●Disaster recovery etc.	<b>◆Traffic information◆</b> ●Traffic regulations etc.																						
<b>◆Schedule at evacuation shelter◆</b> Wake-up Exercise Breakfast preparation Breakfast Updates and meeting / Cleaning Lunch preparation Lunch Exercise Dinner preparation Dinner Updates and meeting / Cleaning Lights-out	<b>◆Duty chart at evacuation shelter◆</b> <table border="1"> <tr><th>Person</th><th>Mon</th><th>Tue</th><th>Wed</th><th>Thu</th><th>Fri</th><th>Sat</th></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	Person	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat								<b>◆Information about COVID-19◆</b> ●Confirmed cases of COVID-19 in Hokkaido etc.								
Person	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat																		
<b>◆Notices from Town office◆</b> ●Temporary housing etc. ●Disaster victim certificates etc. ●Pension etc.	<b>◆Notices from the evacuation shelter◆</b>	<b>◆Message board◆</b>																						
2. 避難所個別スペース																								
3. その他																								

# 各計測地点における計測結果

R03.01.30~31

計測時間	外気温 【℃】	体育館						特別教室①						特別教室②						
		Point 1 (屋内中央付近)			Point 2 (屋内テント内)			Point 3 (室内中央付近)			Point 4 (バーション内)			Point 5 (室内中央付近)			Point 6 (バーション内)			
		室温 【℃】	CO2濃度 【ppm】	湿度 【%RH】	室温 【℃】	CO3濃度 【ppm】	湿度 【%RH】	室温 【℃】	CO3濃度 【ppm】	湿度 【%RH】	室温 【℃】	CO4濃度 【ppm】	湿度 【%RH】	室温 【℃】	CO5濃度 【ppm】	湿度 【%RH】	室温 【℃】	CO6濃度 【ppm】	湿度 【%RH】	
15:00	0.6	9.3	579	41				12.7	552	34	11.9	585	40	9.5	562	41	9.9	572	40	
15:30	0.6	9.1	561	41				14.1	771	29	13.4	685	40	10.9	573	35	10.9	613	36	
15:40	-0.2							10.7	549	32	12.1	639	34							
16:00	-1.4	9.4	588	42				13.6	823	29	13.2	710	36	11.4	600	34	11.6	638	34	
16:30	-2.5	11.4	936	39				7.7	435	33	9.0	469	32	9.3	576	36	10.2	602	34	
17:00	-3.5	12.8	1377	39				21.6	3275	25	16.5	2918	37							
17:10	-3.7							16.7	970	21	15.0	1016	28							
17:30	-3.7	7.9	663	38				22.5	2943	23	17.9	2595	34	13.5	1198	28	14.6	1069	28	
								完全換気【 17:30 - 18:00 】						完全換気【 17:30 - 18:00 】						
18:00	-4.0	12.5	1366	36				3.6	467	42	5.5	507	36	7.8	552	31	10.5	616	26	
18:30	-3.9	13.8	1855	36				11.3	685	28	11.3	678	32	6.5	495	32	8.6	545	28	
18:40	-3.8	完全換気【 18:30 - 19:00 】						9.1	605	31	9.0	651	31							
19:00	-4.0	6.1	652	37	7.7	654	35	10.7	594	28	10.5	596	30	7.8	622	32	9.2	694	31	
19:30	-4.1							12.8	1118	27	12.3	739	33	9.6	871	29	10.0	855	29	
19:35	-3.9							10.2	586	23	10.2	702	28							
20:00	-4.5	9.4	740	33	9.7	745	35						8.9	829	30	10.2	899	28		
20:30	-4.5							13.5	1233	29	12.9	1019	32	9.8	892	29	10.8	918	29	
20:35	-4.7							8.4	787	29	11.3	965	30							
21:00	-5.2	11.9	953	31	14.1	877	28						10.0	919	29	11.1	955	28		
21:30	-6.6							13.4	1767	34	13.1	1340	33	8.4	852	32	9.8	942	29	
21:35	-6.8							5.4	742	33	9.8	900	31							
22:00	-8.0	13.7	1043	29	15.5	851	25						6.7	878	35	8.9	977	31		
22:30	-8.8							13.5	1992	34	13.3	1509	32	6.3	874	36	8.2	980	32	
22:35	-9.1							4.7	868	34	9.8	985	30							
23:00	-9.4	13.7	934	28	15.2	847	26						7.5	886	31	8.9	959	30		
23:30	-9.5							12.8	2017	33	13.0	1593	32	6.4	895	33	8.8	970	29	
23:35	-9.1							3.5	744	32	9.1	929	29							
0:00	-9.6	15.2	901	28	16.3	790	24						6.1	886	35	8.5	957	30		
0:30	-9.6							12.6	2015	36	12.8	1584	33	5.4	891	36	7.6	962	31	
0:40	-9.6							0.5	694	41	6.3	714	30							
1:00	-9.8	15.3	892	20	16.9	848	25						6.4	910	34	8.2	1013	31		
1:30	-10.2							12.4	1607	29	12.3	1378	32	6.1	920	31	7.5	1016	29	
1:40	-10.0							1.7	726	35	4.9	739	29							
2:00	-10.7	15.7	866	28	17.3	807	25						7.3	1030	30	8.7	1070	28		
2:30	-11.6							10.0	1378	29	11.2	1394	29	8.7	1091	26	9.3	1163	26	
3:00	-11.3	15.9	835	28	17.4	792	24	10.0	1324	28	11.3	1414	28	9.0	1109	24	9.6	1197	24	
3:30	-12.1												10.7	1607	27	11.5	1557	26		
4:00	-11.2	15.3	818	29	18.4	801	22	10.2	1349	28	11.2	1425	28	11.1	1713	27	12.0	1689	26	
4:30	-11.6												11.3	1710	27	12.0	1727	26		
5:00	-10.1	16.0	815	28	17.6	830	24	11.2	1310	26	11.6	1375	28	11.5	1718	26	12.1	1739	26	
5:30	-10.9												11.6	1697	26	12.2	1531	24		
6:00	-11.1	16.3	829	28	17.6	829	24	11.5	1379	24	11.8	1342	27	11.6	1710	26	12.1	1557	24	
6:45	-11.3												11.5	1730	26	12.2	1700	25		
7:00	-10.9	16.9	843	27	17.9	835	23	12.4	2027	26	13.1	1541	28							

【参考】 ※令和3年1月30日(土) 日の入り時刻 16:44 [-3.1℃] ※令和3年1月31日(日) 日の出時刻 6:50 [-11.5℃]

# 検証使用資機材の仕様諸元等

## 【暖房資機材編】

使用品名	項目	仕様	
1. ポータブルストーブ（電池式） 	電源	なし	乾電池（単1）×2本
	熱出力	6.59 k w	
	燃料消費量	0.64L/h	
	その他	屋内排気、天板が熱くなるタイプ	
2. ポータブルストーブ（電源式） 	電源	必要 50/60Hz	点火時最大：890W／890W 燃焼時：44W／44W
	熱出力	最大：18.73 k w 最小：6.07 k w	
	燃料消費量	最大：1.82L/h 最小：0.59L/h	
	その他	屋内排気、天板が熱くならないタイプ	
3. 遠赤外線灯油ヒーター 	電源	必要 50/60Hz	点火時最大：83W／74W 燃焼時：61W／53W
	熱出力	最大：16 k w 最小：12 k w	
	燃料消費量	最大：1.7L/h 最小：1.3L/h	
	その他	屋内排気、排気部分が熱くなるタイプ	
4. ジェットヒーター 	電源	必要 50/60Hz	100W／113W
	熱出力	最大：39 k w 最小：26 k w	
	燃料消費量	最大：4.1L/h 最小：2.7L/h	
	その他	屋内排気	
5. ポータブルストーブ（バッテリー稼働式） 	電源	必要 50/60Hz	点火時最大：52W／51W 燃焼時：37W／36W
	熱出力	最大：16.5 k w 最小：8.3 k w	
	燃料消費量	最大：1.7L/h 最小：0.85L/h	
	その他	屋内排気、天板が熱くならないタイプ	
6. ダクトヒーター 	電源	必要 50/60Hz	点火時最大：415W／490W 燃焼時：400W／470W
	熱出力	33.3 k w	
	燃料消費量	4.23L/h	
	その他	屋外排気	

# 検証使用資機材の仕様諸元等

【その他編】

使用品名	項目	仕様	
7. 業務用加湿器 	電 源	必要 50/60Hz	188W/262W
	風量 (m <sup>3</sup> /min)	22 (最大) / 28 (最大)	
	加湿量 (ℓ/h)	4.2 (最大) / 5 (最大) ※空気条件が20℃、湿度20%のとき	
8. ルミカライト 	使用状況の写真		
9. 防災用フレキシブルLEDシート照明 	使用状況の写真		
10. デュポン™タイベック®ソフトウェアESB 	使用状況の写真		
11. 厚紙コーン 	使用状況の写真		
12. らくだんパーティション 	使用状況の写真		