

北海道指定庁舎等電力需給契約(高圧)に関する質問及び回答

No.	質問に係る公表資料の名称及び該当箇所	質問内容	回答欄
1	施設概要	各施設について、自動検針装置はついていますか。	付いています。
2	入札書	入札書に記載する日付は作成日でよろしいですか。	「よくある質問と回答」15のとおり。(作成日でもよい)
3	入札書	入札額の算定時の力率について、力率100%で算定してよろしいでしょうか(力率割引を考慮する)	入札説明書11(4)入札書の記載方法に記載のとおり。(力率85%で算定)
4	契約書	ご請求について、弊社では供給施設内にご入居されている企業様(自販機/委託食堂など)に対して個別に請求書を発行する事が出来ません。ご了承いただけますか？	了承します。
5	請求・支払	弊社の請求書は、原則、翌月10日迄にWebサイト上で開示、15日迄に書面の到着とし、請求書受領後30日以内(翌々月15日迄)に振込となりますが、ご了承いただけますでしょうか。	契約書(案)第8条のとおり。
6	切替手続き	落札時、電力切替手続きにおいて、必要な情報を確認したく、最新請求書1ヶ月分の写しをご提出いただくことは可能ですか。	提出可能ですが、各施設の請求書(写)の収集に時間を要します。