

施設保守点検一覧

点検項目		数量	回数	実施状況			点検根拠等	
区分	設備名称(仕様)			H30	R1	R2		
建物	3階建て	—	1回/3年		6月		法律	建築基準法施行規則
建物(放射線管理区域)	CT室・一般室・TV室・HV室	—	2回/1年	5月、10月	4月、10月	4月、11月	法律	医療法施行規則第30条の22
暖房給湯設備等	地下重油タンク(5,000L)	1台	1回/3年		6月		法律	消防法第14条の3の2
医療ガス設備	液化酸素タンク(高圧ガス製造設備2,900L)	1基	1回/1年	9月	9月	8月	法律	高圧ガス保安法第35条第1項
医療ガス設備	吸引ポンプ31.5kw	2台	4回/1年	5月、8月、11月、2月	5月、8月、11月、2月	6月、8月、11月、2月	通達	診療の用に供する医療ガス設備の保安管理について
医療ガス設備	アウトレットバルブ	276台	4回/1年	11月	11月	5、8、11、2月	通達	診療の用に供する医療ガス設備の保安管理について
消毒・滅菌設備	オートクレーブ(第1種圧力容器0.25Mpa)	1台	1回/1年	5月	5月	5月	法律	労働安全衛生法第41条第2項
消毒・滅菌設備	エチレンオキシドガス滅菌(滅菌温度55度・50分)	1台	2回/1年	2月、8月	2月、8月	2月、8月	法律	労働安全衛生法第21条第7項
空調設備	空冷マルチエアコン(手術室系統)	4台 3台	4回/1年	5、8、11、2月	5、8、11、2月	5、8、11、2月	法律	フロン類の使用の合理化及び管理の適正に関する法律
空調設備	空冷マルチエアコン	17台	4回/1年	5、8、11、2月	5、8、11、2月	5、8、11、2月	法律	フロン類の使用の合理化及び管理の適正に関する法律
空調設備	エアコンGHP-1~GHP-1-1(ガスヒートポンプ)	1台	4回/1年	5、8、11、2月	5、8、11、2月	5、8、11、2月	法律	フロン類の使用の合理化及び管理の適正に関する法律
給水設備(簡易水道)	受水槽2槽式(28m ³)	1基	1回/1年	5月	5月	5月	法律	水道法
受変電設備	ディーゼル発電機(出力250KVA・燃料消費量 58L/h)	1基	1回/1年	10月	9月	11月	法律	建築基準法、消防法、電気事業法
昇降機	乗用エレベーター・乗用積載量(定員15人)	1基	1回/1年	10月	10月	10月	法律	建築基準法施行規則
昇降機	業務用エレベーター・業務積載量(定員26人)	1基	1回/1年	10月	10月	10月	法律	建築基準法施行規則
昇降機	ダムウエーター(医療品等用)	2基	1回/1年	5月	5月	5月	法律	建築基準法施行規則
昇降機	ダムウエーター(廃棄物用)	1基	1回/1年	5月	5月	5月	法律	建築基準法施行規則
防火設備	火災通報装置R型受信機(感知器282個)	1式	2回/1年	7月、2月	7月、1月	7月、1月	法律	消防法第17条の3の3
防火設備	非常放送設備・スピーカー(184カ所)	1式	2回/1年	7月、2月	7月、1月	7月、1月	法律	消防法第17条の3の3
防火設備	避難設備(2階救助袋)	1式	2回/1年	7月、2月	7月、1月	7月、1月	法律	消防法第17条の3の3