

留萌振興局公宅消防用設備保守設備一覽

			留萌市								幌延町		
		単位	明清算	57共1 -12号 公宅	59共1 -12号 公宅	96共1 -18号 公宅	97共1 -18号 公宅	99共C	99共D	2001 共	2002 共	計	
1	機器点検及び総合点検（1回目）												
(1)	消火器具												
	粉末消火器（蓄圧式） 新設【一次物流費】	本	2									2	
	粉末消火器（加圧式）	本											
	粉末消火器（蓄圧式）	本	8	3	12	10	10	10	7	2	2	64	
(2)	自動火災報知設備												
	受信機P型1級（19回線以下）	面	1					3	3	2		9	
	受信機P型2級	面											
	副受信機（19回線以下）	面											
	差動式ｽｽﾞﾌｻｲ型感知器（50個まで）	個	42				50	50	50			192	
	差動式ｽｽﾞﾌｻｲ型感知器（51個から100個まで）	個					50	50	34			134	
	差動式ｽｽﾞﾌｻｲ型感知器（101個以上）	個					26	26				52	
	定温式ｽｽﾞﾌｻｲ型感知器（50個まで）	個	50				50	50	50			200	
	定温式ｽｽﾞﾌｻｲ型感知器（51個から100個まで）	個	3				50	50	24			127	
	定温式ｽｽﾞﾌｻｲ型感知器（101個以上）	個					11	11				22	
	定温式ｽｽﾞﾌｻｲ型感知器（防煙形）	個											
	煙感知器（50個まで）	個	8				4	4	3			19	
	表示灯	灯	4				9	9	6			28	
	P型1級発信機	個	4				9	9	6			28	
	P型2級発信機	個											
	音響装置	個	4				9	9	6			28	
	常用電源	組	1				3	3	2			9	
	予備電源（受信機のみ）	組	1				3	3	2			9	
(3)	避難器具												
	はしご（建築物の地上階数2 ロープ又は金属）	組			2	4	3	3	2			14	
	はしご（建築物の地上階数3 ロープ又は金属）	組			2	4	3	3	2			14	
	はしご（建築物の地上階数4）	組											
	はしご（建築物の地上階数5）	組											
(4)	漏電火災警報装置												
	電源	組	2									2	
	受信機	面	2									2	
	音響装置	組	2									2	
	変流器	組	2									2	
(5)	排煙設備												
	制御盤（10回線以下）	面	1									1	
	防火戸（ドア式S型 50枚まで）	枚	6									6	
	防火戸（ドア式W型 50枚まで）	枚											
	可動垂れ壁（50連まで）	連											
	垂直降下式垂れ壁	枚											
	受信機P型1級（19回線以下）	面											
	煙感知器（50個まで）	個	6									6	
	音響装置	個											
	常用電源	組	1									1	
	予備電源（受信機のみ）	組	1									1	

			留萌市								幌延町		
		単位	明清算	57共1 -12号 公宅	59共1 -12号 公宅	96共1 -18号 公宅	97共1 -18号 公宅	99共C	99共D	2001 共	2002 共	計	
2	機器点検（2回目）												
(1)	消火器具												
	粉末消火器（加圧式）	本											
	粉末消火器（蓄圧式）	本	10	3	12	10	10	10	7	2	2	66	
(2)	自動火災報知設備												
	受信機P型1級（19回線以下）	面	1					3	3	2		9	
	受信機P型2級	面											
	副受信機（19回線以下）	面											
	差動式ｽｽﾞﾌｻｲ型感知器（50個まで）	個	42				50	50	50			192	
	差動式ｽｽﾞﾌｻｲ型感知器（51個から100個まで）	個					50	50	34			134	
	差動式ｽｽﾞﾌｻｲ型感知器（101個以上）	個					26	26				52	
	定温式ｽｽﾞﾌｻｲ型感知器（50個まで）	個	50				50	50	50			200	
	定温式ｽｽﾞﾌｻｲ型感知器（51個から100個まで）	個	3				50	50	24			127	
	定温式ｽｽﾞﾌｻｲ型感知器（101個以上）	個					11	11				22	
	定温式ｽｽﾞﾌｻｲ型感知器（防煙形）	個											
	煙感知器（50個まで）	個	8				4	4	3			19	
	表示灯	灯	4				9	9	6			28	
	P型1級発信機	個	4				9	9	6			28	
	P型2級発信機	個											
	音響装置	個	4				9	9	6			28	
	常用電源	組	1				3	3	2			9	
	予備電源（受信機のみ）	組	1				3	3	2			9	
(3)	避難器具												
	はしご（建築物の地上階数2 ロープ又は金属）	組			2	4	3	3	2			14	
	はしご（建築物の地上階数3 ロープ又は金属）	組			2	4	3	3	2			14	
	はしご（建築物の地上階数4）	組											
	はしご（建築物の地上階数5）	組											
(4)	漏電火災警報装置												
	電源	組	2									2	
	受信機	面	2									2	
	音響装置	組	2									2	
	変流器	組	2									2	
(5)	排煙設備												
	制御盤（10回線以下）	面	1									1	
	防火戸（ドア式S型 50枚まで）	枚	6									6	
	防火戸（ドア式W型 50枚まで）	枚											
	可動垂れ壁（50連まで）	連											
	垂直降下式垂れ壁	枚											
	受信機P型1級（19回線以下）	面											
	煙感知器（50個まで）	個	6									6	
	音響装置	個											
	常用電源	組	1									1	
	予備電源（受信機のみ）	組	1									1	