

分散配置ID	圏域	保健所	自治体ID	事業	浄水場ID	浄水処理方法	施設能力 (m ³ /日)	供用開始年度 (西暦)	更新予定年度設定 供用開始後73年または更新計画による	1次抽出給水区域		2次抽出 2068年まで	3次抽出(水源の有無・水量)										4次抽出 (水質)	備考	概略施設番号	効果		
										飛び地	末端		分散地域までの長距離連絡管(km)	水源抽出範囲(km)	抽出範囲内の地下水源の有無	※1 地下水源水量(m ³ /日) ①	※2 分散地域の字界人口(人) ②	※2 対象浄水場給水区域内の人口(人) ③	※3 分散地域の人口比率 ④=②/③	対象浄水場更新時給水量(m ³ /日) ⑤	対象浄水場更新時計画取水量(m ³ /日) ⑥=A×1.1	分散地域の更新時必要取水量(m ³ /日) ⑦=⑥×④				判定 ①>⑦ →○	効果額(百万円)	判定
548	釧路・根室	釧路	130	簡水	釧路根室-03	急速ろ過	2,260	1986	2059	○		○	4.5	5.0	○	不明	2,961	3,121	95%	1,362	1,498	1,421	×					
550	釧路・根室	釧路	130	簡水	釧路根室-05	膜ろ過	1,680	2001	2074	○																		
559	釧路・根室	釧路	132	上水	釧路根室-14	急速ろ過	6,000	1945	2028	○	○	○	0.6	1.0	無													
565	釧路・根室	釧路	137	上水	釧路根室-20	急速ろ過	6,554	1973	2046	○		○	3.9	4.0	無													
566	釧路・根室	釧路	137	上水	釧路根室-21	急速ろ過	2,558	2006	2079	○																		
570	釧路・根室	釧路	136	簡水	釧路根室-25	ろ過無し	1,081	1980	2040	○	○	○	20.1	21.0	○	1,690	622	622	100%	1,254	1,379	1,379	○	○		分-4	165	○
578	釧路・根室	釧路	134	簡水	釧路根室-33	ろ過無し	355	1992	2065	○	○	○	2.6	3.0	無													
597	釧路・根室	中標津	212	簡水	釧路根室-50	緩速ろ過	934	1974	2047		○	○	2.8	3.0	○	297	1,496	1,843	81%	818	900	731	×					

63

38

5

4

1

※1：設定距離内に存在する地下水源の中で最大の揚水量を示す

※2：分散地域の人口などは「e-Stat政府統計の総合窓口 地図で見る統計(統計GIS) 平成27年度国勢調査結果」を参照

※3：落部浄水場(概略計画番号分-2)については営業用水量の比率を考慮し分散地域の水量比率とする