

要緊急安全確認大規模建築物に係る耐震診断結果総括表(北海道が所管する区域内の建築物)

(札幌市、函館市、小樽市、旭川市、室蘭市、釧路市、帯広市、北見市、苫小牧市、江別市の区域を除く。)

震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示す。
 いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはない。

| 用途 | 公表 建築物数 | 構造耐力上主要な部分の地震 (震度6強から7程度)に対する安全性(注) | | | 耐震改修 工事中 |
|---|------------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| | | I | II | III | |
| | | 倒壊・崩壊 の危険性 が高い | 倒壊・崩壊 の危険性 がある | 倒壊・崩壊 の危険性 が低い | |
| ア 不特定多数の者が利用する大規模建築物 | 54 | 21 | 5 | 28 | 0 |
| ① 体育館(一般公共の用に供されるもの) | 2 | 1 | | 1 | |
| ② 病院、診療所 | 8 | 4 | 2 | 2 | |
| ③ 集会場、公会堂 | 6 | 1 | 1 | 4 | |
| ④ 展示場 | 1 | | | 1 | |
| ⑤ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 | 1 | | | 1 | |
| ⑥ ホテル、旅館 | 22 | 8 | 0 | 14 | |
| ⑦ 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 | 14 | 7 | 2 | 5 | |
| イ 避難確保上特に配慮を要する者が利用する大規模建築物 | 229 | 2 | 3 | 224 | |
| ⑧ 幼稚園、保育所、幼保連携型認定こども園 | 1 | | | 1 | |
| ⑨ 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校 | 226 | 2 | 3 | 221 | |
| ⑩ 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの | 2 | | | 2 | |
| 合計 | 283 | 23 | 8 | 252 | 0 |

(注) 1の建築物に構造上独立した部分が複数ある場合などは、安全性の評価が最も低い部分により分類している。建築物毎の詳細は別に示す。