


| 品番 | 品 名 (呼 称) | 材 料 (材 質) | 所 要 部 品<br>(個) | 備 考 |
|----|-----------|-----------|----------------|-----|
| 1  | 容 器 本 体   | STH70     | 1              |     |
| 2  | 容 器 弁     | C4641B    | 1              |     |
| 3  | ブ ラ グ     | C3771B    | 1              |     |



| 種 類   | 内 容 量 (ℓ)   | CO <sub>2</sub> 充 填 量 (kg)                                    | D     | H <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> | 重 量 (kg) |
|-------|---|---|-------|----------------|----------------|----------|
| 1 ℓ   | 1.0 $\begin{smallmatrix} +10 \\ -0 \end{smallmatrix}$ % | 0.65 $\begin{smallmatrix} +0.015 \\ -0.025 \end{smallmatrix}$ | 約 76  | 約 335          | 約 380          | 約 3.3    |
| 2.2 ℓ | 2.2 $\begin{smallmatrix} +10 \\ -0 \end{smallmatrix}$ % | 1.4 $\begin{smallmatrix} +0.05 \\ -0 \end{smallmatrix}$       | 約 102 | 約 390          | 約 435          | 約 6.0    |

記事

1. 容器弁は日本消防設備安全センター認定品 (認定番号ヨ-032-1)
2. 耐圧試験圧力 250 kgf/cm<sup>2</sup>
3. 塗 装 色 法定色 (緑色)
4. 重量は CO<sub>2</sub> 充てん時の重量を示す。

|               |            |     |     |     |     |     |           |
|---------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 月 日           | S.58.12.22 | 作 成 | 検 査 | 検 査 | 検 査 | 名 称 | 起 動 用 容 器 |
| 日本ドライケミカル株式会社 |            |     |     |     |     | 図 番 | C D M 177 |

