

別紙「設備概要」

区分	名 称 ・ 型 式	規格・容量	使用燃料
ボ イ ラ ー 設 備	小型貫流ボイラー EQS-1002KM	伝熱面積 9.96 m ² 蒸発量 539,000 Kcal/h	A重油
	小型貫流ボイラー EQS-1002KM	伝熱面積 9.96 m ² 蒸発量 539,000 Kcal/h	A重油
	真空式ヒーター CVL-13502A-WH (温水ボイラー)	伝熱面積 19.6 m ² 暖房出力1,350,00Kcal/h 給湯出力1,350,00Kcal/h	A重油
	真空式ヒーター CVL-13502A-WH (温水ボイラー)	伝熱面積 19.6 m ² 暖房出力1,350,00Kcal/h 給湯出力1,350,00Kcal/h	A重油
	吸収冷温水器 BUW-HS210EK2 SCT-275CUF(Z)	冷凍能力604.8 10 ³ Kcal/h 加熱能力531.3 10 ³ Kcal/h	A重油
	吸収冷温水器 BUW-HS210EK2 SCT-275CUF(Z)	冷凍能力604.8 10 ³ Kcal/h 加熱能力531.3 10 ³ Kcal/h	A重油
計		6 基	

空気調和設備	
空調室	系統別
A	AC－1
	AC－2
B	AC－3
	AC－4
C	AC－5
	AC－6
	AC－19
D	AC－7
	AC－8
	AC－9
E	AC－10
	AC－11
	AC－12
	AC－13
	AC－14
	AC－15
F	AC－16
	AC－17
	AC－20
G	AC－18
計	20基

その他付属設備
温水ヘッダー
冷温水ヘッダー
温水循環ポンプ
冷水循環ポンプ
温水タンク
給水ポンプ
ファンコイルユニット 139台
パッケージエアコン 28台
給排水管一式
クーリングタワー