

点 検 確 認 業 務 一 覧 表

点 検 項 目	点検回数
温水ヒーター設備	
排煙濃度計による確認	毎日 2回
排煙フィルターの確認	毎日 1回
温水往還ヘッダー(WHS-1)設備	
補給水弁圧力の確認	毎日 2回
サプライ、レターン用、圧力計の確認	毎日 2回
ヘッダー左側、差圧調整弁の前・後弁及びパイロット弁の確認	毎日 2回
使用系統に依る、主弁の操作及び流量調整	年 2回
各系統の温度計確認	毎日 2回
使用系統、温水ポンプ運転の確認	毎日 2回
外調機ユニット(AH-1. 2. 3)設備	
屋上機械室、系統枝弁の確認	毎週 1回
加湿器、給水元弁の確認	毎週 1回
加湿器、水抜弁の確認	毎週 1回
ドレーンパン用配水管の確認	毎週 1回
モーター及びベルト等の確認	年 1回
エアーフィルター、汚れ目視確認(洗浄等)	毎日 1回
給水設備	
給水ユニットの確認	毎日 1回
温水等配管設備	
温水、給水等配管設備の確認	毎日 1回
パネルヒーター設備の確認	毎週 1回
屋内消火栓設備	
消火栓設備の確認	年 2回
貯水槽の確認	毎月 1回
プロパンガス設備	
室内メーター等による確認	毎日 2回
給油システム設備	
屋外地下タンクの給油量の確認	毎日 1回
屋外地下タンク周りの確認	毎週 1回
送油ポンプ及び返油ポンプの確認	毎月 1回
サービスタンクの水抜き	毎月 1回