

單線結線圖

施 設 者	空知総合振興局				事 業 所	空知家畜保健衛生所 B S E 検査室			
最大電力	54 kW	受電電圧	66 kV	常用発電	- kVA - V	予備発電	- kVA - V		
供給所	晩翠 発 (変電所)		3相短絡容量	847 MVA	B種接地抵抗		60 Ω		
主しや断装置	CB形、PF-CB形、PF-S形		絶縁監視装置	有・無	I o、I g r、電話、自動				
設置場所	屋上、柱上、地上、屋内、屋上キュービクル、 <u>地上キュービクル</u> 、屋内キュービクル								
電 線 路	種 類	架空電線路、 <u>地中電線路</u>							
	電線の種類および太さ	CVT 22mm ² ×3×23m							
	施 設 方 法	架空、架空ケーブル、 <u>地中ケーブル</u> (直埋、 <u>管路式</u> 、暗きよ、保護管種別 PLP80)							
番 号									
K	2727								
画	41								
区	44								
図	97								
番	33								
の	04								
号	99								

3φ3W 6.6kV 50Hz

財責

DGR

※所内電源より AC100V

CVT 22mm²×3×23m

EA

IV 5.5mm²

IV 5.5mm²

IV 14mm²

IV 14mm²

PC 7.2kV30A

Tr 単相20kVA 6.6kV/210・105V

Tr 三相50kVA 6.6kV/210V

MCCB 3P 200A

MCCB 3P 100A

MCCB 2P 20A

MCCB 2P 20A

MCCB 3P 125A

MCCB 3P 30A

MCCB 3P 100A

MCCB 3P 50A

事務所

採材施設

SOG電源

所内電源

予備

変電所

開閉装置

冷熱設備

予備

台帳No	02228	新 変	16年 3月 16日
------	-------	-----	------------