

単線結線図

施 設 者	北海道知総合振興局			事 業 所		札幌建設管理部深川出張所庁舎	
最大電力	40 kW	受電電圧	6.6 kV	常用発電	— kVA — V	予 備 発	10 kVA 210/105 V
供 給 所	深川	変電所	3相短絡容量	45.0 MVA		B種接地抵抗	50 Ω
主しや断装置	CB形、PF・CB形、PF・S形		絶縁監視装置	有・無	I o、I g r、電話、自動		
校 置 場 所	屋上、柱上、地上、屋内、屋上キュービクル、地上キュービクル、屋内キュービクル						
電 線 路	種 類		架空電線路、地中電線路				
	電線の種類および太さ		C V 3 8 mm ² ×3 C・2 0 m				
	施 設 方 法		架空、架空ケーブル、地中ケーブル、直埋、管路式、暗きよ、保護管覆別)				

番 号	
K	9 3 0 1
面	5 2
区	4 0
図	5 2
番	9 0
の	2 7
号	5 9

