

単線結線図

施 設 者	北海道石狩振興局			事 業 所	北海道石狩振興局 北海道石狩家畜保健衛生所		
最大電力	75 kW	受電電圧	6.6kV	常用発電	— kVA — V	予備発電	— kVA — V
供給所	南札幌(F11) 発電所		3相短絡容量	55.80 MVA		B種接地抵抗	33 Ω
主しゃ断装置	CB形、PF・CB形、PF・S形		絶縁監視装置	有・無		lo、lgr、電話、自動	
設置場所	屋上、柱上、地上、屋内、屋上キュービクル、地上キュービクル、屋内キュービクル						
電 線 路	種 類	架空電線路、地中電線路					
	電線の種類および太さ	OC 22mm ² —90m、CV 38mm ² ×3C—16m					
	施 設 方 法	架空、架空ケーブル、地中ケーブル (直埋、管路式)、暗きよ、保護管種別 PLP)					
番 号							
K	7728						
商	41						
区	43						
図	13						
番	36						
の	45						
号	46						

台帳No.	08549	新	変	H 24年 4月 1日
-------	-------	---	---	-------------