

單線結線圖

施 設 者	後志総合振興局			事 業 所		後志農業改良普及センター		
最大電力	54kW	受電電圧	6.6kV	常用発電	—kVA—V	予備発電	—kVA—V	
供給所	俱知安 発(変電所)		3相短絡容量	48.33MVA	B種接地抵抗	F俱知安2333Ω		
主しや断装置	CB形、PF・CB形、PF・S形		絶縁監視装置	有・無	lo、lgr、電話、自動			
設置場所	屋上、柱上、地上、屋内、屋上キュービクル、地上キュービクル、屋内キュービクル							
電 線 路	種 類	架空電線路、地中電線路						
	電線の種類および太さ	CVT60mm ² ×3×70m						
	施 設 方 法	架空、架空ケーブル、地中ケーブル(直埋、管路式、暗きょ、保護管種別 厚鋼管)						

番 号

K	3592
---	------

画	40
---	----

区	25
---	----

圖	79
---	----

番	52
---	----

の	35
---	----

号	76
---	----

