


- 通信系等電気設備、外部電源接続端子盤を点検し、盤間の配線確認を行う。
- 通信系等電気設備、防火防切盤間の配線を確認する。〇のついた負荷の二次側を通信系等制御盤へ接続する。
なお、三相負荷から取捨し、生じたものを単相負荷の取捨とする。
- 低圧受電盤を設置し、低圧受電盤→防火防切盤間の配線設備接続後低圧受電盤を閉鎖しを施工する。
- 低圧受電盤を設置後防火防切盤 2 面を残し、高圧受電盤、低圧電灯盤、動力盤、コンデンサ一盤を撤去更新する。
- 防火防切盤 2 面を撤去更新する。
- 改修後の高圧受電盤と高圧降圧盤および高圧受電盤、低圧電灯盤、動力盤、防火防切盤間のケーブルを接続する。
- 受電設備負荷試験運転後、受電設備負荷試験、フーズ試験（投入、放込）の確認を行う。

[illegible]