

単線結線図

| | | | | | | | | |
|--------|--|---|--|-----------|---------------|-----------------|----------------|-----------|
| 施 設 者 | | | 北海道 上川総合振興局 | | 事 業 所 | | 上川農業改良普及センター庁舎 | |
| 最大電力 | | 72 kW | 受電電圧 | 6.6 kV | 常用発電 | — kVA — V | 予備発電 | — kVA — V |
| 供給所 | | 当麻 変電所 | 3相短絡容量 | 21.46 MVA | | B種接地抵抗 | 21.0 Ω | |
| 主しや断装置 | | CB形、 <u>PF・S形</u> | | 絶縁監視装置 | 有・ <u>(無)</u> | I o、I g r、電話、自動 | | |
| 設置場所 | | 屋上、柱上、地上、屋内、屋上キュービクル、 <u>地上キュービクル</u> 、屋内キュービクル | | | | | | |
| 電 線 路 | | 種 類 | 架空電線路、 <u>地中電線路</u> | | | | | |
| | | 電線の種類および太さ | CVT38mm ² ×58m | | | | | |
| | | 施設方法 | 架空、架空ケーブル、 <u>地中ケーブル</u> (直埋、 <u>管路式</u>)、暗きよ、保護管種別 FEP80) | | | | | |
| 番 号 | | | | | | | | |
| K | | | | | | | | |
| 画 | | | | | | | | |
| 区 | | | | | | | | |
| 図 | | | | | | | | |
| 番 | | | | | | | | |
| の | | | | | | | | |
| 号 | | | | | | | | |
| 台帳No. | | 04223 | | | 新 | | 変 | |
| | | | | | | | 22年 4月 1日 | |