

単線結線図

施 設 者	上川総合振興局			事 業 所	旭川建設管理部 士別出張所庁舎		
最大電力	87 kW	受電電圧	6.6 kV	常用発電	— kVA — V	予 備 発	20 kVA 200 V
供 給 所	士別(F11) 発 (変電所)		3相短絡容量	37.13 MVA	B種接地抵抗	30 Ω	
主しや断装置	(CB形)、PF・CB形、PF・S形		絶縁監視装置	有・(無)	10、1gr、電話、自動		
設 置 場 所	屋上、柱上、地上、屋内、屋上キュービクル、地上キュービクル、屋内キュービクル						
電 線 路	種 類	架空電線路、(地中電線路)					
	電線の種類および太さ	CV38mm ² ×3C 18m					
	施 設 方 法	架空、架空ケーブル、(地中ケーブル) (直埋、(管路式)、暗きよ、保護管種別)					
番 号	K 9602						
画	62						
区	23						
図	10						
番	27						
の	39						
号	77						