

# 単線結線図

施 設 者		北海道宗谷総合振興局			事 業 所		保健環境部保健福祉室利尻地域保健支所			
最大電力		75 kW	受電電圧		6.6 kV	常用発電		— kVA — V	予 備 発	— kVA — V
供給所		沓形 発電所		3相短絡容量		32.4 MVA		B種接地抵抗		60 Ω
主しや断装置		CB形、PF・CB形、PF・S形		絶縁監視装置		有・無		I o、I g r、電話、自動		
設置場所		屋上、柱上、地上、屋内、屋上キュービクル、地上キュービクル、屋内キュービクル								
電 線 路		種 類		架空電線路、地中電線路						
		電線の種類および太さ		CVT38mm <sup>2</sup> ×3c, 40m						
		施 設 方 法		架空、架空ケーブル、地中ケーブル (直埋、管路式、暗きよ、保護管種別 )						
番 号										
K	9929									
画	71									
区	61									
図	21									
番	13									
の	52									
号	67									
台帳No. 935		新		(変)		22 年 4 月 1 日				