

単線結線図

施 設 者	北海道留萌振興局			事 業 所	北海道留萌家畜保健衛生所		
最 大 電 力	7 5 k W	受 電 電 圧	6 . 6 k V	常 用 発 電	— k V A — V	予 備 発	— k V A — V
供 給 所	幌延 発 (変電所)		3相短絡容量	2 6 . 9 M V A		B種接地抵抗	3 7 Ω
主しや断装置	(CB形) P F ・ C B 形 、 P F ・ S 形		絶縁監視装置	有 ・ (無)		I o 、 I g r 、 電話、 自動	
設 置 場 所	屋上、 柱上、 地上、 屋内、 屋上キュービクル、 (地上キュービクル) 屋内キュービクル						
電 線 路	種 類	架空電線路、 (地中電線路)					
	電線の種類および太さ	C V 3 8 m m ² × 3 C × 7 5 m					
	施 設 方 法	架空、 架空ケーブル、 (地中ケーブル) (直埋、 (管路式) 暗きよ、 保護管種別)					
番 号							
K	9 2 1 3						
画	7 1						
区	4 6						
図	0 8						
番	9 2						
の	8 1						
号	9 5						

台帳No.	8 9 2	新 (変)	H 2 2 年 4 月 1 日
-------	-------	-------	-----------------