

## 単線結線図

施 設 者		北海道オホーツク総合振興局			事 業 所		網走家畜保健衛生所BSE検査室 事務所棟及び採材棟		
最大電力		75 kW	受電電圧	6.6 kV	常用発電	— kVA — V	予 備 発	— kVA — V	
供 給 所		学田 発 (変電所)	3相短絡容量	11.02 MVA	B種接地抵抗	F-2	60 Ω		
主しや断装置		CB形、PF・CB形、(PF・S形)	絶縁監視装置	有・(無)	I o、I g r、電話、自動				
設置場所		屋上、柱上、地上、屋内、屋上キュービクル、(地上キュービクル) 屋内キュービクル							
電 線 路		種 類	架空電線路、(地中電線路)						
		電線の種類および太さ	CVT 38mm <sup>2</sup> ×1C, 16m×3						
		施 設 方 法	架空、架空ケーブル、(地中ケーブル) (直埋、(管路式) 暗きよ、保護管種別 PEG 82 )						
番 号									
K	9549								
画	63								
区	14								
図	20								
番	52								
の	11								
号	45								

台帳No.

751

新 (変)

平成22年 4月 1日