

単線結線図

施 設 者		北海道オホーツク総合振興局			事 業 所		遠軽合同庁舎	
最大電力		54 kW	受電電圧	6.6 kV	常用発電	- kVA - V	予 備 発	- kVA - V
供 給 所		学田 発 変電所		3相短絡容量	20 MVA	B種接地抵抗	60 Ω	
主しや断装置		CB形、PF・CB形、PF・S形		絶縁監視装置	有・無	10、1gr、電話、自動		
設 置 場 所		屋上、柱上、地上、屋内、屋上キュービクル、地上キュービクル、屋内キュービクル						
電 線 路		種 類	架空電線路、地中電線路					
		電線の種類および太さ	CV 38mm ² ×3C, 56m					
		施 設 方 法	架空、架空ケーブル、地中ケーブル(直埋) 管路式、暗きょ、保護管種別)					
番 号		F学田3						
K	9729							
画	63							
区	04							
図	72							
番	64							
の	19							
号	94							
台帳No.		412		新		変		22年 4月 1日

F学田3