



負荷名	電機設備	電機設備量	負荷容量 (KW)
P-1	MCB- 3P	50AF / 50AT	6.34
予備	MCB- 3P	100AF /100AT	
予備	MCB- 3P	100AF /100AT	
予備	MCB- 3P	50AF / 30AT	

(負荷計 6.34 KW)



註記：図中特記なき実線部分は改修とする。



(別途工事)

設置場所	屋外
材質	鋼板製(重耐塩塗装)
形式	壁掛露出型

- 新設スコットトランスは油入とし、防振ゴム付（耐震ストッパー付）とする。
- 新設スコットトランス用架台設置加工は本工事とする。

(別途工事)

計画通知書に記載された設計者の記名及び押印										口座名	建築 業 種 別	延面積	共通図 整理番号	整 理 番 号	設計者 そうごうシステムデザイン株式会社 一級建築士事務所 北海道支店(オホ)第306号 一級建築士大臣登録第45687号 管理建築士 氏名 串根 玄吉				設計 図 名 称	受電設備 単線結線図・窓図 (改修図)	縮 尺 1 ----	工事名 北海道オホーツク総合振興局保健環境部 紋別地域保健室発電機設置工事
計画通知用押印欄										所在地	建築 業 種 別	延面積	令和 2 年 8 月	7 枚ノ内 3 号	設計 者 名 管理 主 任 主 任 担 当	技 術 者 技 術 者 技 術 者 担 当 者						
その他の設計者氏名・印 欄										構造	調整 年月日	令和 年 月 日	年 枚ノ内 号	年 枚ノ内 号								
代表となる設計者氏名・印	意匠設計者氏名・印	構造設計者氏名・印	設備設計者氏名・印	構造設計一級建築士氏名・印	設備設計一級建築士氏名・印	調整 年月日	調整者 職氏名	年 枚ノ内 号	年 枚ノ内 号													
(印)	(印)	(印)	(印)	(印)	(印)																	

北海道建設部建築局建築整備課