

# 単線結線図

施設者	北海道十勝総合振興局			事業所	十勝家畜保健衛生所西部BSE検査室		
最大電力	78 kW	受電電圧	6.6 kV	常用発電	- kVA -V	予備発電	- kVA -V
供給所	新得 発電変電所			3相短絡容量	23.53 MVA	B種接地抵抗	60 Ω
主断装置	CB形、PF・CB形、PF・S型			絶縁監視装置	(有・無)	(o, lgr、電話、自動)	
施設場所	屋上、柱上、地上、屋内、屋上キュービクル、地上キュービクル、屋内キュービクル						
電線路	種類	架空電線路、地中電線路					
	電線の種類および太さ	CV 38mm <sup>2</sup> ×3C×60m					
	施設方法	架空、架空ケーブル、地中ケーブル(直埋、管路式、暗きょ 保護管種別 )					
番号	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-start;"> <div>番 号</div> <div>K 9 3 2 9</div> <div>画 4 2</div> <div>区 5 6</div> <div>図 1 7</div> <div>番 8 7</div> <div>の 3 2</div> <div>号 0 7</div> </div>						
台帳No. 470				新 (変)	平成 16 年 4 月 1 日		