

単線結線図

施設者名称	北海道十勝総合振興局				事業所名称	保健環境部広尾地域保健支所			
最大電力	40 kW	受電電圧	6.6 kV	常用発電	— kVA — V	予備発	— kVA — V		
供給所	広尾 発	変電所	3相短絡容量	67.0 MVA		B種接地抵抗	42.0 Ω		
主しや断装置	CB形、PF・CB形、PF・S形			絶縁監視装置	有・無	I _o , I _{gr} , 電話, 自動			
設置場所	屋上、柱上、地上、屋内、屋上キュービクル、地上キュービクル、屋内キュービクル								
電線路	種 類	架空電線路、地中電線路							
	電線の種類および太さ	CV38mm ² ×3C×55m							
	施設方法	架空、架空ケーブル、地中ケーブル（直埋、管路式、暗きよ、保護管種別）							

番号	
K	9118
画	33
区	32
図	54
番	69
の	39
号	19

広尾F-11

