

單線結線圖

| | | | | | | | |
|--------|--|---|--------|----------|--------------------|--------------------------------|--------|
| 施設者名称 | 北海道十勝総合振興局 | | | 事業所名称 | 十勝家畜保健衛生所東部BSE検査施設 | | |
| 最大電力 | 78 kW | 受電電圧 | 6.6 kV | 常用発電 | —kVA—V | 予備発電 | —kVA—V |
| 供給所 | 中札内 発 電所 | | 3相短絡容量 | 9.64 MVA | | B種接地抵抗 | 2 / Ω |
| 主しヤ断装置 | CB形、PF・CB形、 <u>(PF・S形)</u> | | | 絶縁監視装置 | <u>(有)・無</u> | <u>(1)</u> lgr、電話、 <u>(自動)</u> | |
| 設置場所 | 屋上、柱上、地上、屋内、屋上キュービクル、 <u>(地下キュービクル)</u> 屋内キュービクル | | | | | | |
| 電線路 | 種類 | <u>(架空電線路)</u> <u>(地中電線路)</u> | | | | | |
| | 電線の種類および太さ | OC 22mm×3c×93m、CVT 22mm×3c×16m | | | | | |
| | 施設方法 | <u>(架空)</u> 架空ケーブル、 <u>(地中)</u> <u>(ケーブル)</u> (直埋、 <u>(管引き)</u> 暗きよ、保護管種別) | | | | | |

學 堂

| | |
|---|---------|
| K | 8 1 0 3 |
| 画 | 3 3 |
| 区 | 7 0 |
| 図 | 5 9 |
| 番 | 7 2 |
| の | 2 1 |
| 号 | 9 8 |

中札内 F-31

