


単線結線図

施 設 者	北海道釧路総合振興局			事 業 所	釧路建設管理部弟子屈出張所		
最大電力	21 kW	受電電圧	0.2/0.1 kV	常用発電	— kVA — V	予備発	10 kVA 200V
供給所	弟子屈 変電所	3相短絡容量	— MVA		B種接地抵抗	— Ω	
主しや断装置	CB形、PF・CB形、PF・S形		絶縁監視装置	有・ 無	I o、I g r、電話、自動		
設置場所	屋上、柱上、地上、屋内、屋上キュービクル、地上キュービクル、屋内キュービクル						
電 線 路	種 類	架空電線路、 <u>地中電線路</u>					
	電線の種類および太さ						
	施 設 方 法	架空、架空ケーブル <u>地中ケーブル</u> (<u>直埋</u> 、管路式、暗きよ、保護管種別)					

番 号	
K	
画	54
区	13
図	76
番	00
の	70
号	55



台帳No. 00300

新 変 平成13年 4月 1日