

動力配電盤

主要負荷名称	容量KVA	主幹開閉器容量
消火栓ポンプ(AC)	3.7	MCCB 3P 50/ 30
1P−1(AC)	23.26	MCCB 3P 250/175
RP−1·3L−3(GC)	9.54	MCCB 3P 50/ 50
X線装置電源盤(AC)	25.0	MCCB 2P 100/40
屋外受水槽室(GC)	5.5	MCCB 3P 50/ 50
1P−1(GC)	4.94	MCCB 3P 50/ 40

主要負荷名称	容量KVA	主幹開閉器容量
所内電源・GR電源盤		MCCB 2P 50/ 20

電灯配電盤

主要負荷名称	容量KW	主幹開閉器容量
1L−1	32.8	MCCB 3P 250/150
1L−2	16.7	MCCB 3P 100/75
1L−3	6.0	MCCB 3P 50/50
2L−1, 2, 3, 5, 7	32.4	MCCB 3P 250/175
2L−4	24.1	MCCB 3P 250/125
2L−6	25.7	MCCB 3P 250/150
3L−1, 3, 4, 5, 6	23.5	MCCB 3P 250/125
3L−2	17.9	MCCB 3P 100/100
トイレ分電盤	1.0	MCCB 3P 50/30
防災備蓄庫分電盤	5.0	MCCB 3P 100/100
1P−1	0.5	MCCB 2P 50/20
外灯	1.5	ELCB 2P 50/ 30
発電機	6.0	MCCB 3P100/ 75

主要負荷名称	容量KVA	主幹開閉器容量
1L−1他	3.0	MCCB 3P 50/ 20
防災盤(防災備蓄庫)	3.0	MCCB 3P 50/ 20

凡 例

記 号	
3.5-2C	CE3.5□-2C
60	CET60□
200	CET200□
200×2	CET200□×2
2-6C	CEE2□-6C
×	配線切り放し
(点線)	既設
(斜線)	発電機負荷

※低圧電灯盤の負荷電流を測定し
2回路均等に割り振る事
※点線は既設のまま、または別途工事

屋外防水型
耐塩仕様



計画通知書に記載された設計者の記名及び押印					
計画通知書用押印欄				法適合確認用押印欄	
代表となる設計者氏名・印	その他の設計者氏名・印 欄			構造設計一級建築士氏名・印	設備設計一級建築士氏名・印
	意匠設計者氏名・印	構造設計者氏名・印	設備設計者氏名・印		
印	印	印	印	印	印

口座名 / 所在地 / 構造 / 建物番号 / 建築面積 / 索引番号 / 調整年月日 令和 年 月 日 / 調整者職名 / 延面積 / 図面番号

共通図 整理番号

整理番号 令和 2年 月 枚の内 号 02

設計事務所: 有限会社 太田忠設備設計事務所 代表者 太田忠幸 建築設備士 太田忠幸 登録番号 第30A2−7014KY号

設計図名称: 既設受変電設備単線結線図 / 既設キュービクル参考外形図

縮尺 1/30

工事名 北海道釧路総合振興局保健環境部保健行政室発電機設置工事

北海道建設部建築局建築整備課