

委託費積算調書

業 務 等 名	北海道十勝地区自家用電気工作物保安全管理業務
委 託 場 所	下記のとおり
自家用電気工作物保安全管理業務積算価格	円
自家用電気工作物保安全管理業務費	円
再計(千円未満切捨て)	円
消費税相当額	円

(1)十勝合同庁舎

- ①設 備 容 量 850kVA
 ②予備発電装置 低圧340kVA
 ③点 検 内 容 月次点検(毎月)・年次点検(休日)・臨時点検他
 ④設 備 区 分 高圧需要設備101kVA以上(737～861kVA)、非常用予備発電装置(313～624kVA)
 ⑤発電機負荷試験(消防法) 庁舎負荷(30%以上)
 ⑥仮設発電機 不要
 ⑦年次点検条件 休日

項 目	品質・規格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
月額点検料	需要設備	12	月			
広範囲割増	(月次点検(毎月))×20%	12	月			
月額点検料	予備発電装置	12	月			340kVA 消防
年次点検時間外割増	(月次点検(毎月))×35%	1	月			
発電機負荷試験調整費		1	式			
計						

(2)十勝総合振興局保健環境部広尾地域保健支所

- ①設 備 容 量 50kVA
 ②予備発電装置 ー
 ③点 検 内 容 月次点検(3か月1回)・年次点検・臨時点検他
 ④設 備 区 分 小規模高圧需要設備
 ⑤発電機負荷試験(消防法) ー
 ⑥仮設発電機 ー
 ⑦年次点検条件 ー

項 目	品質・規格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
月額点検料	需要設備	12	月			
計						

(3)十勝総合振興局保健環境部新得地域保健支所						
①設 備 容 量 60kVA						
②予備発電装置 ー						
③点 検 内 容 月次点検(3か月1回)・年次点検・臨時点検他						
④設 備 区 分 小規模高压需要設備						
⑤発電機負荷試験(消防法) ー						
⑥仮設発電機 ー						
⑦年次点検条件 ー						
項 目	品質・規格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
月額点検料	需要設備	12	月			
計						
(4)十勝総合振興局保健環境部本別地域保健支所						
①設 備 容 量 60kVA						
②予備発電装置 ー						
③点 検 内 容 月次点検(3か月1回)・年次点検・臨時点検他						
④設 備 区 分 小規模高压需要設備						
⑤発電機負荷試験(消防法) ー						
⑥仮設発電機 ー						
⑦年次点検条件 ー						
項 目	品質・規格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
月額点検料	需要設備	12	月			
計						
(5)十勝農業改良普及センター						
①設 備 容 量 105kVA						
②予備発電装置 ー						
③点 検 内 容 月次点検(毎月)・年次点検・臨時点検他						
④設 備 区 分 高压需要設備101kVA以上(101～140kVA)						
⑤発電機負荷試験(消防法) ー						
⑥仮設発電機 ー						
⑦年次点検条件 ー						
項 目	品質・規格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
月額点検料	需要設備	12	月			
計						

(6)十勝家畜保健衛生所						
①設 備 容 量	80kVA					
②予備発電装置	10kVA					
③点 検 内 容	月次点検(隔月)・年次点検(休日)・臨時点検他					
④設 備 区 分	高压需要設備100kVA以下(64～99kVA)、非常用予備発電装置(125kVA未満)					
⑤発電機負荷試験(消防法)	—					
⑥仮設発電機	—					
⑦年次点検条件	休日					
項 目	品質・規格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
月額点検料	需要設備	12	月			
月額点検料	予備発電装置	12	月			
年次点検時間外割増	(月次点検(毎月))×35%	1	月			
計						
(7)十勝家畜保健衛生所東部BSE検査室						
①設 備 容 量	105kVA					
②予備発電装置	—					
③点 検 内 容	月次点検(毎月)・年次点検・臨時点検他					
④設 備 区 分	高压需要設備101kVA以上(101～140kVA)					
⑤発電機負荷試験(消防法)	—					
⑥仮設発電機	—					
⑦年次点検条件	—					
項 目	品質・規格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
月額点検料	需要設備	12	月			
計						
(8)十勝家畜保健衛生所西部BSE検査室						
①設 備 容 量	105kVA					
②予備発電装置	—					
③点 検 内 容	月次点検(毎月)・年次点検・臨時点検他					
④設 備 区 分	高压需要設備101kVA以上(101～140kVA)					
⑤発電機負荷試験(消防法)	—					
⑥仮設発電機	—					
⑦年次点検条件	—					
項 目	品質・規格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
月額点検料	需要設備	12	月			
計						