

質 疑 回 答 書

工事番号： 22000

工事名： 北海道新十津川農業高等学校改築外構工事

入札日： 平成 6 年 4 月 23 日

番号	質 疑 事 項	回 答
1	単-26>単-130号について、中間樹の規格が単-26号と単-130号で不一致ですが、設計図より単-26号の規格でよろしいでしょうか。 同様に単-27号>単-132号についても、単-27号の規格でよろしいでしょうか。	単価-26号に記載している樹規格H=550mmと単価-130号に計上している中間樹(H=500mm)については、単価-26号の記載が正しく、単価-27号に記載している樹規格H=700mmと単価-132号に計上している中間樹(H=500mm)については、単価-27号の記載が正しいため、それぞれ修正をします。
2	単-54号>単-168号について、コンクリートポンプ車打設なのでC-1Pではないでしょうか。	単価-168号のコンクリート計上規格についてC-1ではなくC-1Pが正しいため修正します。
3	単-68号>単-183号について、全仕上り厚(実数入力)=15mmとの記載ですが、150mmと読み替えてよろしいでしょうか。	単価-68号に記載している規格t=15cm(150mm)と単価-183号に計上している下層路盤のt=15mmについては、単価-68号が正しいため、修正します。
4	単-81号について、管理費区分は無しとの記載ですが、管理区分費9ではないのでしょうか。 また、現場利用料の対象期間は何日をお見込みでしょうか。	単価-81(CCUSに係る費用)については、お見込みのとおり、現場管理費率及び一般管理費等率の対象外でありますので、修正します。 また、現場利用料の対象期間については、積算時想定工事期間の日数と読替ください。(当初設計算定式は特記仕様書に記載しております。)
5	特記仕様書P7/41、15. 積算基準日について、再積算基準日は令和5年4月5日として積算する。と記載されていますが、令和6年4月5日と読み替えてよろしいでしょうか。 また、適用単価は3月単価ではなく、4月単価を適用と考えてよろしいでしょうか。	特記仕様書に記載している再積算日については、令和6年4月5日が正しい基準日ですので記載を修正します。 また、適用単価についてはお見込みのとおり4月単価を適用します。
6	令和6年3月5日付けで令和6年4月1日以降積算基準日に適用の土木工事積算基準改定内容は、本工事も該当すると考えてよろしいでしょうか。	建築局発注工事における再積算については、単価適用日のみの再積算となり、歩掛適用日は対象となりません。従いまして、令和6年4月1日基準日適用前の基準となります。